

Утверждаю
Директор МБОУ «Старокривецкая СОШ»
Сазоненко М. В. _____
« _____ » _____ 2025 г.

План-график
проведения ремонтно-профилактических работ системы отопления Каташинского филиала МБОУ «Старокривецкая СОШ» к новому отопительному сезону 2025-2026 гг.

1. По наружным тепловым сетям.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Полная ревизия задвижек, вентиля и кранов и ремонт неисправных.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
2	Осмотр состояния неподвижных опор.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
3	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
4	Покраска всех металлоконструкций.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено

2. По тепловым узлам.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
2	Полная ревизия задвижек, вентиля и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры и их ремонт.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
3	Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов).	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
4	Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
5	Поверка термометров, манометров и замена неисправных.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
6	Очистка гильз под термометры и заливка в них масла.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено

По внутренней системе

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
2	Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено
3	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. Провести испытания на прочность и плотность водяных систем.	Бесман А.М.	До 01.08.2025 г.	выполнено

Разработал:

Завхоз Каташинского филиала МБОУ «Старокривецкая СОШ»



Бесман А.М.